



P.IVA: 01354140855  
 Iscr. C.C.I.A.A. CL n° 63996  
 Iscr. Tribunale n° 1324

Sede legale ed operativa  
 Via Pozzillo 75/79 - 93012

Tel. 0933 917471  
 Fax 0933 913518  
 e-mail: direzione@gesindsrl.it  
 Sito web: http://www.gesindsrl.it

**Spett.le**  
**M.E.I.C. Service S.p.A.**  
**S.S. 115 Km.267**  
**93012 Gela (CL)**

Rapporto di prova	
Codice n°	1819/21
Data emissione Rapporto di prova	16/07/2021

Generalità	
Tipologia di campione	Olio e Derivati del Petrolio
Descrizione del campione	Gasolio
Provenienza	Meic Service S.p.A.
Data di campionamento	15/07/2021
Data di ricevimento	15/07/2021
Data inizio e fine esecuzione prove	16/07/2021
Campionamento	<input type="checkbox"/> Nostra cura <input checked="" type="checkbox"/> Vostra cura

Prove chimiche determinate sul campione			
Prove	Unità di misura	Concentrazione rilevata	Metodo di prova
Densità a 15°C	Kg/l	0,8319	ASTM D1298-998(2005)
Acqua e Sedimenti (TSS BS & W)	% Vol	< 0,01	ASTM D 96-88 (1998)
Viscosità a 40 °C	Cst	2,47	ASTM D445-06
Flash Point Pensky-Martens (PM) a vaso chiuso	°C	60	ASTM D93-06

Il Direttore del laboratorio  
 dott. Aldo Filippo Turco

Il sottoscritto dr. Aldo Filippo Turco, laureato in chimica, iscritto all'ordine interprovinciale dei chimici della Sicilia di Palermo al n. 440, dichiara di aver effettuato sotto la propria responsabilità le prove di cui al presente Rapporto di prova presso il laboratorio della Gesind srl coadiuvato da personale tecnico qualificato e di fiducia. I risultati ottenuti si riferiscono solo agli oggetti provati. E' vietata la riproduzione parziale del presente rapporto di prova ed il suo utilizzo a scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione da parte del laboratorio. Si garantisce la riservatezza dei dati di prova ottenuti nell'oggetto provato, ai sensi del Decreto legislativo 195/2003.

IL PRESENTE RAPPORTO DI PROVA E' VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, AI SENSI DELL'ART. 16 R.D. 01/03/1928 N° 842, DEGLI ART. 16 E 18 LEGGE 19/07/1967 N° 679, DEL D.M. 21/06/1978 ART. 8, C. 3 E DEL D.M. 26/03/1986